Beklædning af vægge og lofter

Det er ikke alle materialer, du må sætte på vægge eller i loft.

Læs mere om dine muligheder.

For at opnå godkendelse af en lofts- eller vægbeklædning skal disse beklædningsarbejder udføres i henhold til Bygningsreglementet af 1995. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, inden du går i gang.

I Bygningsreglementet - der er lovgrundlaget for blandt andet boligbyggeri - opereres med to klassifikationer for lofts- og vægbeklædninger: Beklædningsklasse 1 samt Beklædningsklasse 2. Læs i øvrigt Bygningsreglementets kapitel 6.7.4 og 6.8.1 som hovedretningslinier for lofts- og vægbeklædninger. Bygningsreglementet kan du låne på biblioteket eller hos varmemesteren. Du skal være opmærksom på, at beklædning af vægge eller loft kræver tilladelse fra afdelingen.

Bygningsreglementets krav om loftshøjder og underlagets beskaffenhed skal overholdes.

Kontakt derfor varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen inden du går i gang.

Her er reglerne

Vægge og lofter i bygninger indtil 2 etager
(stueetage og 1. sal hvor underkant af redningsåbning i øverste etage ikke er mere end 6,3 meter over terræn, rækkehuse og én-familieshuse) samt
Vægge i bygninger indtil 8 etager
(stueetage, 1. sal, 2. sal, 3. sal, 4. sal, 5. sal, 6. sal, 7. sal).

Klasse 2-beklædning:

Her må følgende typegodkendte beklædninger anbefales. Alle mål er minimumsmål.
Beklædningerne skal fastgøres med søm eller skruer, anbragt i rækker, hvis indbyrdes afstand højst må være 600 mm på pladebeklædninger og højst 1.000 mm for brædde-beklædningens vedkommende.

21 mm	sammenpløjede brædder
15 mm	sammenpløjede brædder med højst 25 mm bagvedliggende hulrum
9 mm	spånplade med massefylde mindst 600 kg pr. m^3
9 mm	træfiberplade med massefylde mindst 600 kg pr. m^3
9 mm	krydsfinérplade med massefylde mindst 500 kg pr. m^3

Lofter i bygninger indtil 8 etager
(stueetage, 1. sal, 2. sal, 3. sal, 4. sal, 5. sal, 6. sal, 7. sal)

Klasse 1-beklædning:

Her må følgende typegodkendte beklædninger anbefales. Alle mål er minimumsmål.

Beklædningerne skal fastgøres med søm eller skruer, anbragt i rækker hvis indbyrdes afstand højst må være 600 mm for pladebeklædninger og højst 1.000 mm for bræddebeklædningers vedkommende.

9 mm gipskartonplader
9 mm gennembrandimprægnerede krydsfinérplader, som er godkendt af By- og Boligministeriet som klasse A-materiale
21 mm sammenpløjede, gennembrandimprægnerede brædder, som er godkendt af By- og Boligministeriet som klasse A-materiale

Bygninger over 8 etager.

Her frarådes det at foretage nogen form for beklædningsarbejde.

Kælderen eller loftsrummene må ikke bruges til hvad som helst.

Kælderindretninger.

Kælderrum (opbevaringsrum) må normalt ikke indrettes til opholdsrum, men må kun benyttes til kortvarige ophold.

Redningsåbninger må ikke blændes eller spærres.

Dør ud til det fri eller redningsgange (kældergange) må ikke blændes eller spærres.

Der må ikke opsættes underlag eller beklædning af organiske materialer på vægge og gulve.